

NOTA DE ESCLARECIMENTO



PROCESSO Nº 13482/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/04/2024
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/04/2024, às 14h:00min;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17/04/2024, às 14h:00min.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS, DIAGNÓSTICOS E LAUDOS DAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DIRETA E INDIRETAMENTE RELACIONADOS ÀS SUBESTAÇÕES SE I, SE II, EDIFÍCIO PALÁCIO DEPUTADO ADAUTO BEZERRA (SEDE) E EDIFÍCIO SENADOR CÉSAR CALS (ANEXO I), BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO) E ORÇAMENTO PARA FUTURA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES INTERLIGADAS SE I E SE II, PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Pela presente, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará leva a conhecimento público a resposta ao pedido de esclarecimento sobre o Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 02/2024, publicado inicialmente no Diário Oficial do Estado do Ceará em 18/03/2024 e no Jornal de Grande Circulação em 20/03/2024.

As formulações apresentadas, bem como os esclarecimentos a seguir, passam a integrar o processo licitatório em referência, sendo de observância obrigatória por todos os licitantes.

Questionamento:

Nº 1 - O trabalho pode ser realizado de forma totalmente remota?

Resposta: Não é possível fazê-lo de forma remota, visto que existem fases e etapas que exigem a presença do prestador no local para que o serviço possa ser realizado, como: “levantamento das medidas e distâncias dos principais equipamentos”, “medição da resistência das malhas de aterramento das subestações (SE I e SE II)”, “análise virtual das condições estruturais da instalação com indicação de possíveis falhas estruturais, como fotos e detalhes de cada observação a ser relatada”, conforme indicado no item “ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO” do Termo de Referência do Edital.



Questionamento:

Nº 2 - Será fornecido o mapa do local de prestação dos serviços em DWG?

Resposta: Sim, todos os projetos, plantas e congêneres serão fornecidos ao vencedor da licitação.


Fortaleza/CE, 04 de abril de 2024.

EQUIPE DO PREGÃO:




JOÃO TOMAZ MARTINS DE QUEIROZ
PREGOEIRO

ANA MARIA FERREIRA SALES E SOUZA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO


HENRIQUE NICOLAU NETO
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO


LORENA DE SOUZA TAVARES
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO